



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-7641CM0483

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Gröditz Fittings GmbH Am Castello 1, D-01609 Gröditz
Vertreiber <i>distributor</i>	Gröditz Fittings GmbH Am Castello 1, D-01609 Gröditz
Produktart <i>product category</i>	Rohrverbinder und -verbindungen aus Metall: Tempergussfitting (7641)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Tempergussfittings für die Gas- und Trinkwasserinstallation, Designsymbol "A"
Modell <i>model</i>	A.L.
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: K 25/06/1411 vom 26.06.2025 (DBI) Baumusterprüfung: B 11/10/1411 vom 21.10.2011 (DBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 10242 (01.03.1995) DIN EN 10242/A1 (01.06.1999) DIN EN 10242/A2 (01.06.2003) DVGW 8-9/1-2002 (11.01.2002)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	21.10.2027 / 25-0672-WNV

70028-04-A-DE

02.06.2026 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

A. W. 74



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Gasart
gas categoryBrenngase nach G 260:
03.2013**Bemerkungen**
remarks

und Trinkwasser nach DIN 2000 (nur in verzinkter Ausführung)

Typ
type**Technische Daten**
technical data**Bemerkungen**
remarks

A.L.	Nennweite: 1/8"	
A.L.	Nennweite: 1/4"	
A.L.	Nennweite: 3/8"	
A.L.	Nennweite: 1/2"	
A.L.	Nennweite: 3/4"	
A.L.	Nennweite: 1"	
A.L.	Nennweite: 1 1/4"	
A.L.	Nennweite: 1 1/2"	
A.L.	Nennweite: 2"	
A.L.	Nennweite: 2 1/2"	
A.L.	Nennweite: 3"	
A.L.	Nennweite: 4"	